

தடையின்மைச் சான்றிதழ்

பொருள் : தீயணைப்பு-மீட்புபணிகள்துறை-சேலம் தீயணைப்பு-மீட்புபணிகள் நிலையம் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட /பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல் குறித்து

பார்வை: 1. அரசு ஆணை எண் :117,பள்ளி கல்வி துறை (Q1) நாள்: 07.09.2004.

2. அரசு ஆணை எண் :122,பள்ளி கல்வி துறை (X1) நாள் :14.09.2004

3. அரசு ஆணை எண் :123,பள்ளி கல்வி துறை (X2) நாள் :14.09.2004.

4. தலைமையாசிரியர்,ஹோலி ஏஞ்சல் பப்ளிக் பள்ளி, சேலம்-16

என்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் நாள் : 08.06. 2020.

பார்வையில் காணும் அரசினர் ஆணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின் படி, கதவு எண் 61, சர்வே எண் 68/ 1 (pt), எம்.ஜி.ரோடு, பேர்லேண்ட்ஸ்,அழகாபுரம்,சேலம்-16 சேலம் மாவட்டம், என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள, 'ஹோலி ஏஞ்சல் பப்ளிக் பள்ளியினை' 10.06.2020 அன்று, நிலைய அலுவலர் திரு.மா.கலைச்செல்வன் என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட / பள்ளிக் கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புபணிகள் நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையுமில்லை.

நிபந்தனைகள்

1. இச்சான்று வழங்கப்பட்ட நாள்முதல் ஓராண்டிற்கு செல்லத்தக்கது.
2. தேசிய கட்டட விதி 2015 மற்றும் இந்திய தரச்சான்று ஆகிய விதிகளின்படி கூறப்பட்டவாறு தீத்தடுப்பு சாதனங்கள் (ஜெனரேட்டர் அறை,வகுப்பறை,ஆய்வகம் மற்றும் கணினி அறை) ஆகியவற்றை சுவற்றிலோ (அ) தனியாகவோ எளிதில் எடுக்கும் வகையில் வைக்க வேண்டும்.
3. அவசர தீக்காலங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் எப்போதும் (மேல்நிலை & கீழ்நிலைத்தொட்டி எப்போதும் நிரம்பிய நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
4. போலி ஒத்திகை & வெளியேறும் பயிற்சி, அவ்வப்போது முறைப்படி நடத்தப்பட வேண்டும்.=
5. அவசர கால வெளியேறும் வழி சமிக்மையகள் இருளில் ஒளிரும் சிவப்பு வண்ணத்தால் எழுதப்பட வேண்டும்.
6. முதலுதவிப் பெட்டி வைத்து முறையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
7. பள்ளி வளாகத்தில் கழிவுப் பொருட்கள் குவித்து வைத்தல் கூடாது.
8. சமையல் அறை பள்ளியின் பிரதான கட்டடத்திலிருந்து தனியேவும், LPG கேஸ் சிலிண்டர்கள் கசிவு இல்லாமல் பாதுகாப்பாகவும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்..



பெறுநர் :

தலைமையாசிரியர்
ஹோலி ஏஞ்சல் பப்ளிக் பள்ளி,
சேலம்-16
சேலம் மாவட்டம்,

நகல் : 1. இணை இயக்குனர், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புபணிகள் துறை ,மேற்கு மண்டலம் , கோவை 18.

2. மாவட்ட அலுவலர், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை சேலம் மாவட்டம்.

(Handwritten Signature)
நிலைய அலுவலர்,
தீயணைப்பு மீட்பு பணி நிலையம்
சேலம் - 636 001.
சேலம் மாவட்டம்.