

தடையின்மைச்சான்றிதழ்


பொருள்: தீயணைப்பு-மீட்பு பணித்துறை-சேலம் தீயணைப்பு-மீட்பு பணி நிலையம்-பள்ளி கட்டிடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மைச்சான்று வழங்குதல் - குறித்து

பார்வை: 1. அரசாணை எண். 117, பள்ளி கல்வித்துறை (Q1), நாள்: 07.09.2004
2. அரசாணை எண். 122, பள்ளி கல்வித்துறை (X1), நாள்: 14.09.2004
3. அரசாணை எண். 123, பள்ளி கல்வித்துறை (X2), நாள்: 14.09.2004
4. முதல்வர், ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் பப்ளிக் பள்ளி, சேலம் - 636 016
அவர்களின் 10.06.2022 - ஆம் நாளிட்ட விண்ணப்பம்.

பார்வையில் காணும் அரசாணைகள் மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி புதிய சர்வே எண்: 68/1 (பகுதி), கதவு எண்: 61, எம்.ஜி. ரோடு, பேர்லேண்ட்ஸ், அழகாபுரம், சேலம்-636 016 என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் பப்ளிக் பள்ளி கட்டிடத்தினை சேலம் தீயணைப்பு-மீட்பு பணி நிலைய அலுவலர். திரு. மா. கலைச்செல்வன் அவர்களால் 15.06.2021 அன்று ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேற்கண்ட விலாசத்தில் அமைந்துள்ள பள்ளி கட்டிடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையுமில்லை எனச்சான்றிடலாகிறது.

நிபந்தனைகள்

1. இச்சான்று வழங்கப்பட்ட நாள் முதல் ஓராண்டிற்கு செல்லத்தக்கது.
2. தேசிய கட்டிட விதி 2015 மற்றும் இந்திய தரச்சான்று ஆகிய விதிகளின்படி கூறப்பட்டவாறு தீத்தடுப்பு சாதனங்கள் (ஹைட்ரேட்டர் அறை, வகுப்பறை ஆய்வகம் மற்றும் கணினி அறை) ஆகியவற்றை சவற்றிலோ (அ) தனியாகவோ எளிதில் எடுக்கும் வகையில் வைக்க வேண்டும்.
3. அவசர தீக்காலங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் எப்போதும் (மேல்நிலை மற்றும் கீழ்நிலை தொட்டி எப்போதும் நிரம்பிய நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
4. போலி ஒத்திகை மற்றும் வெளியேறும் பயிற்சி அவ்வப்போது முறைப்படி நடத்தப்பட வேண்டும்.
5. அவசரகால வெளியேறும் வழி சமீக்கைகள் இருளில் ஒளிரும் சிவப்பு வண்ணத்தால் எழுதப்பட வேண்டும்.
6. முதலுதவிப்பெட்டி வைத்து முறையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
7. பள்ளி வளாகத்தில் கழிவுப்பொருட்கள் குவித்து வைத்தல் கூடாது.
8. சமையல் அறை பள்ளியின் பிரதான கட்டிடத்திலிருந்து தனியேவும் LPG கேஸ் சிலிண்டர்கள் கசிவு இல்லாமல் பாதுகாப்பாகவும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.



நிலைய அலுவலர்,
தீயணைப்பு-மீட்பு பணி நிலையம்,
சேலம்-636 001.

பெறுநர்: முதல்வர்,
ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் பப்ளிக் பள்ளி,
கதவு எண்: 61, எம்.ஜி. ரோடு,
பேர்லேண்ட்ஸ்,
அழகாபுரம்,
சேலம்-636 007

நகல்: 1. இணை இயக்குநர், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை, மேற்கு மண்டலம், கோவை.18
2. மாவட்ட அலுவலர், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை, சேலம் மாவட்டம்.